



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Кемерово, пр. Ленина, 55а, тел. 77-12-41 E-mail: oogpnrko@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел НД г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование органа надзорной деятельности)

г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-mail: kemerovoGPN@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

ОНД Кировского района ОНДПР г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

650001, г. Кемерово, ул. Черемховская, 5, тел. 77-26-65, тел./факс 77-26-67, E-mail: gpnkr@mail.ru

Предписания № 75 / 1 / 46

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования

"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА КИРОВСКОГО РАЙОНА"

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения №75 от «12» декабря 2018 г., изданного и заместителем главного Государственного инспектора г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района Кузьменко Владимиром Валерьевичем

(наименование органа НД)

В соответствии со ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с:

"17" декабря 2018 с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

"20" декабря 2018 с 15 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 30 мин.

"21" декабря 2018 с 13 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 30 мин.

"24" декабря 2018 с 08 час. 00 мин. до 09 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

проведена внеплановая проверка старшим инспектором отделения территориального отдела НДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района УНДПР ГУ МЧС России по КО капитаном вн. службы Пискаевой Еленой Владимировной – прилегающей территории, здания, помещений, используемых муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА КИРОВСКОГО РАЙОНА", расположенного по адресу: 650033, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Александрова, 3

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с:

директором МБОУ ДО «ЦРТДиЮ Кировского района» Вяткиной Таисией Викторовной;

заместителем директора по АХР МБОУ ДО «ЦРТДиЮ Кировского района» Скрыбиной Ольгой Хусановной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	Отсутствует эвакуационное (аварийное) освещение в помещениях и проходах, по которым могут эвакуироваться более 50 человек.	вопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. (ППР в РФ); п.6.22 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; п.7.62 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; ст.52, ст.53, ч.1 ст.89, ст.84, ст.6, ч. 4 ст. 4, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. в) г) п.4 параграфа 5 Главы 6 раздела В СНиП II-В.6 Искусственное освещение (утвержден 16.11.1954 Госстрой СССР (Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства)).	16.12.2019
---	--	---	------------

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Старший инспектор отделения территориального
ОНДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района
УНДПР ГУ МЧС России по КО**

Пискаева Е.В

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П.
«24» декабря 2018

**Директор МБОУ ДО «ЦРТДиЮ Кировского района»
Вяткина Таисия Викторовна**
(должность, фамилия, инициалы)

«24» декабря 2018
(подпись)